

BIURO
Rady Miejskiej (308)
w Tomaszowie Maz.
22.07.2022

Tomaszów Mazowiecki, dnia 21 lipca 2022 r.

Pan

Krzysztof Kuchta

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomaszowa Mazowieckiego


PREZYDENT MIASTA
Tomaszowa Maz.
Krzysztof Kuchta

Pan
P. Kucharski
Rada
Tomaszowa
28.07.2022

Znak sprawy: WAK.0003.52.2022


W odpowiedzi na interpelację radnego Rady Miejskiej Pana Piotra Kucharskiego, złożoną w dniu 1 lipca 2022 roku dotyczącą modernizacji kanalizacji z odprowadzeniem wód opadowych w załączeniu przekazuję kopię pisma stanowiącego wyjaśnienia przesłane przez Prezesa Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim w przedmiotowej sprawie.

PREZYDENT MIASTA


Marcin Witko

Załączniki:

1. Pismo Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim, znak TWI.805.23.2022 z dnia 8 lipca 2022 r.



JKS
18.07.2022 R



97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

Telefony
Centrala/Fax
Wydział Inwestycji
e mail: sekretariat@zgwk.pl, www.zgwk.pl

44 - 724 22 92
44 - 724 22 92 (wew. 102,104,106,123,124)
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: www.zgwk.pl/rodo

TWI.805.23.2022

WAK 2022-07 15

Tomaszów Mazowiecki, dnia 08.07.2022r.

URZĄD MIASTA
Wydział Audytu Wewnętrznego
i Kontroli
Biuro Kontroli
Wpłynęło dnia 18.07.2022 r.
Nr 351

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
Biuro Kontroli
Ul. P.O.W. 10/16
97-200 Tomaszów Mazowiecki


Dotyczy: odpowiedzi na interpelację Radnego Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. Pana Piotra Kucharskiego w sprawie modernizacji kanalizacji z odprowadzeniem wód opadowych.

W odpowiedzi na maila z dnia 07.07.2022 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na interpelację Radnego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Pana Piotra Kucharskiego dotyczącej modernizacji kanalizacji z odprowadzeniem wód opadowych Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. informuje w zakresie swoich kompetencji jak poniżej.

Główne problemy zasygnalizowane przez Pana Radnego w przedmiotowej interpelacji dotycząca poprawy warunków bytowych mieszkańców ulicy Nadrzecznej – osiedla Michałówek. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. informuje, że wszelkiego rodzaju zgłoszenia awarii w zakresie sieci będącej na majątku Spółki są natychmiastowo usuwane. Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Nadrzecznej została poddana w 2015 roku kompleksowej modernizacji na całej długości i od tego czasu kanał pracuje bezawaryjnie. Ścieki sanitarne z osiedla Michałówek spływają do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzeczna D=400/800 mm. Sieć kanalizacyjna w przedmiotowej ulicy jest drożna, natomiast zatory powstają na instalacji sanitarnej osiedlowej. Naprawa lub przebudowa instalacji zewnętrznych oraz przyłączy kanalizacyjnych leży po stronie Spółdzielni Mieszkaniowej „GROTA”. Zgodnie z zapisami umowy nr 634/148/2008-J z dn. 12.11.2008r. na dostawę wody i odprowadzanie ścieków odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji wodociągowych oraz instalacji i przyłączy kanalizacyjnego. Odbiorca usług zobowiązał się do ww. umowie do usuwania awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego na własny koszt oraz w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o. na chwilę obecną nie planuje wykonywać żadnych prac w ul. Nadrzecznej dotyczących przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Nie mniej jednak przeprowadzone zostały rozmowy oraz wstępne uzgodnienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową „GROTA”. W wyniku tych rozmów Spółdzielnia Mieszkaniowa „GROTA” rozpoczęła procedurę związaną z opracowaniem dokumentacji projektowej sieci wodociągowej. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o. uwzględnił w „Wieloletnim plan rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023” zatwierdzonym przez Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego Uchwałą Nr XLVIII/355/2021 z dnia 26.08.2021r., w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych budowę sieci wodociągowej w ulicy Nadrzecznej na rok 2022r.

Biorąc zaś pod uwagę skargi mieszkańców na brak kanalizacji odprowadzającej wodę deszczową z osiedla i ulicy Nadrzecznej, Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o. informuje, że ulica Nadrzeczna nie jest uzbrojona w sieć kanalizacji deszczowej. Istniejące wpusty deszczowe włączone są do kanałów bocznych w dwóch punktach przedmiotowej ulicy. Jeden punkt obsługuje skrzyżowanie ul. Nadrzecznej z ul. Zgodną. Wody opadowe z tego skrzyżowania spływają do kanału deszczowego D=250/400 mm poprzez 4 wpusty uliczne. Drugi punkt odwodnienia ulicy Nadrzecznej zlokalizowany jest na wysokości ogródków działkowych, w odległości ok. 65 mb od skrzyżowania z ul. Nowowiejską. Wody opadowe spływają do kanału deszczowego D=1000 mm za pomocą dwóch wpustów ulicznych. Czyszczenie wpustów odbywa się po dokonaniu przeglądów okresowych. Budowa sieci kanalizacji deszczowej nie jest zadaniem własnym Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o.

PROKURENT

mgr Zdzisław Wojtkiewicz

PREZES ZARZĄDZANIA

mgr inż. Maria Chylińska

Do wiadomości:

1. A/a
2. Wydział Eksploatacji Sieci n/m.